

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 41. stavka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VATROGASNIH APARATA

Članak 1.

U Pravilniku o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“ broj: 101/11) u članku 1. riječi: „propisuje se“ mijenjaju se riječima: „propisuju se: tehnički zahtjevi,“.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. iza točke 10. dodaju se točke:

„(11) *prijenosni vatrogasni aparat* je vatrogasni aparat koji je konstruiran za ručno prenošenje i ručno korištenje i koji u pogonskom stanju (sa sredstvom za gašenje) ima masu od najviše 20 kg,

(12) *prijevozni vatrogasni aparat* je vatrogasni aparat koji je konstruiran za ručni transport i ručno korištenje i koji u pogonskom stanju (sa sredstvom za gašenje) ima masu veću od 20 kg,

(13) *stavljanje na tržište* je prvo stavljanje na raspolaganje na tržištu

(14) *stavljanje na raspolaganje na tržištu* je svaka isporuka u svrhu prodaje.“

Članak 3.

U članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Oznake normi uporabljene u ovom Pravilniku bez godine izdanja norme, odnose se na posljednje, odnosno važeće izdanje navedenih normi.“

Članak 4.

Ispred članka 3. dodaje se naziv poglavlja:

„II. TEHNIČKI ZAHTJEVI“

Poglavlja: II., III., IV., V., VI., VII. i VIII., postaju: III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX.

Članak 5.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Vatrogasni aparati moraju zadovoljavati propise koji uređuju opremu pod tlakom.

Prijenosni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve normi serije HRN EN-3.

Prijevozni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve normi serije HRN EN-1866.

Tehnički zahtjevi propisani ovim Pravilnikom ne odnose se na vatrogasne aparate stavljene na tržište u državama Europske unije, ako su u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Ako nadležno tijelo državne uprave utvrdi da vatrogasni aparati iz stavka 4. ovog članka ne zadovoljavaju jednaki stupanj osiguranja javnog interesa kao što zahtjeva ovaj Pravilnik, može zabraniti stavljanje takvih aparata na raspolaganje na tržištu ili zahtijevati njihovo povlačenje sa tržišta i/ili iz uporabe.“

Članak 6.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Vrsta vatrogasnih aparata određuje se u skladu s razredom požara koji može nastati, prema normi HRN EN 2.

Minimalni broj vatrogasnih aparata određuje se iz omjera potrebnog broja jedinica gašenja (u daljnjem tekstu: JG) i JG koje može pogasiti vatrogasni aparat.

Broj JG koje može pogasiti vatrogasni aparat određuje se prema mogućnosti gašenja vatrogasnih aparata i dan je u tablici 1. u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Potreban broj JG s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora određuje se prema tablici 2. u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U slučaju kada jedan požarni sektor obuhvaća više etaža, na svakoj etaži se mora nalaziti najmanje jedan vatrogasni aparat.

U požarnim sektorima specifičnog požarnog opterećenja većeg od 2 GJ/m^2 , na svakih 500 m^2 površine, pored aparata propisanih stavicima 2. do 5. ovog članka, dodaje se po jedan prijevozni vatrogasni aparat.

Odredbe stavaka 2. do 6. ovog članka ne primjenjuju se ako su u suprotnosti s odredbama posebnih propisa.“

Članak 7.

U članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Naljepnica proizvođača mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, sukladna važećoj normi.“

Članak 8.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Vatrogasni aparati stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju se uskladiti s odredbama Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Vatrogasni aparati stavljeni u uporabu, sukladno važećim propisima, prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, mogu ostati u uporabi uz uvjet da se održavaju prema odredbama ovog Pravilnika.“

Članak 9.

Prilog 1. mijenja se i glasi:

Tablica 1:

JG	Mogućnost gašenja vatrogasnih aparata prema HRN EN 3-7						
	Tipski požar A (krute tvari)		Tipski požar B (tekućine)				Tipski požar F*
	prah	voda**, pjena	prah	voda**, pjena	CO ₂	plin***	pjena
1	5A	-	21B	-	-	21B	
2	8A	-	34B	34B	21B, 34B	34B	5F
3	-	5A	55B	55B, 70B, 89B	-	-	25F
4	13A	-	70B, 89B	-	-	55B	
5	-	-	-	-	55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B	-	
6	21A	8A	113B	113B, 144B	-	70B, 89B, 113B, 144B, 183B, 233B	40F
9	27A, 34A	13A, 21A, 27A, 34A, 43A, 55A	144B	183B, 233B	-	-	75F
12	43A, 55A	-	183B, 233B		-	-	

Napomene:

- * - požari ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla,
- ** - voda i sredstva na bazi vode,
- *** - haloni i plinska sredstva koja zamjenjuju halone

Tablica 2:

Broj potrebnih JG prema površini požarnog sektora i specifičnom požarnom opterećenju

Površina požarnog sektora do (m ²)	JG za specifično požarno opterećenje		
	do 1 GJ/m ²	od 1 GJ/m ² do 2 GJ/m ²	preko 2 GJ/m ²
50	6	12	18
100	9	18	27
200	12	24	36
300	15	30	45
400	18	36	54
500	21	42	63
600	24	48	72
700	27	54	81
800	30	60	90
900	33	66	99
1000	36	72	108
na svakih daljnjih 250	6	12	18

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Broj:

Zagreb, 2013.

Ministar unutarnjih poslova

Ranko Ostojić