



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**

**Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove**

Broj: 511-01-208-63118/2-16
Zagreb, 26. rujna 2016.

**HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
n/p predsjednice udruge, Melita Kanceljak Marelić dia**

Zagreb
Ulica grada Vukovara 271/XII

Predmet: Upiti članova Udruge i tumačenja pojedinih odredbi propisa iz područja zaštite od požara, daje se

Veza: Vaš dopis iz rujna 2016. godine

Poštovana,

u Vašem dopisu zatražili ste tumačenje određenih odredbi pojedinih pravilnika koji reguliraju područje zaštite od požara. U skladu s traženim dajemo sljedeći odgovor:

Ad 1. *Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (Narodne novine, br. 100/99)* je poseban Pravilnik koji se koristi kod projektiranja mjera zaštite od požara ugostiteljskih prostora, odnosno građevina ugostiteljske namjene. Za mjere zaštite od požara koje nisu definirana Pravilnikom, a odnose se na samu građevinu ugostiteljskog objekta (kao što je određivanje reakcije na požar i sl.), potrebno je primijeniti i odredbe *Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i NN br. 87/15)*. S tim u vezi, nužno je predmetnu građevinu razvrstati i u određenu podskupinu (ZPS 1 – ZPS 5) jer je to osnova na temelju koje se definira primjena i svih ostalih odredbi Pravilnika, a što je ujedno i vezano uz izradu, te sadržaj pripadajućeg Elaborata zaštite od požara.

Ad 2. *Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list, br. 7/84)* donesen je u SFRJ na temelju europske prakse i primjenjivao se u svim republikama bivše države. Točkom 5. stavka 2. članka 71. *Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10)* propisano je da sa danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji isti prestaje važiti. Iako je prestalo važenje navedenog Pravilnika, a kako trenutno u RH nemamo posebnog propisa koji bi regulirao zaštitu u požara u visokim objektima, isti se može koristiti kao priznato pravilo tehničke prakse. Korištenje pojedinih tehničkih smjernica, ili propisa, kao priznatih pravila tehničke prakse, mora biti odobreno u postupku izdavanja posebnih uvjeta građenja, ili izdavanja potvrde na Glavni projekt, iz područja zaštite od požara. Tada se ta pravila tehničke prakse, ukoliko nisu u suprotnosti s drugim važećim propisima u RH, mogu smatrati posebnim propisima za konkretnu namjenu i potrebno je ih u potpunosti primijeniti.

Ad 3. *Pravilnik o zaštiti požara u skladištima (Narodne novine, br. 93/08)* propisuje najmanje zahtjeve koje je potrebno ispuniti radi zaštite skladišta od požara i eksplozija, a odnosi se na klasična i visokoregalna skladišta, te silose i hladnjače. Ukoliko se zbog nekih posebnih specifičnosti i/ili samog tehnološkog procesa mora odstupiti od propisanih zahtjeva definiranih Pravilnikom, sukladno članku 25. stavak 5. *Zakona o zaštiti od požara*, ispunjavanje temeljnog zahtjeva zaštite od požara moguće je dokazivati i na drugi način uz odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, a na obrazložen zahtjev investitora ili projektanta građevine.

Prilikom izrade novih propisa, ili izmjena postojećih, svi Vaši prijedlozi dodatno će se razmotriti i svakako uzeti u obzir.

Upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn nalijepljena je i poništena na podnesku.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- Naslovu,
- pismohrana, ovdje