



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove

Broj: 511-01-208-64731/2-16
Zagreb, 4. listopada 2016. godine

KONZUM d.d.

Zagreb
M. Čavića 1a

Predmet: Nosivost krovne (stropne) konstrukcije,
- mišljenje, daje se

Veza: Vaš zahtjev od 3.10.2016. godine

Poštovani,

vezano na Vaš predmetni upit dajemo sljedeći odgovor:

Prema odredbama članka 4. *Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i NN br. 87/15)* provodi se razvrstavanje građevina u određene podskupine prema zahtjevnosti zaštite od požara. Razvrstavanje zgrade u pripadnu podskupinu je osnova na temelju koje se definira primjena i svih ostalih odredbi Pravilnika, a što je ujedno i vezano uz daljnju izradu, te sadržaj pripadajućeg Elaborata zaštite od požara.

Kada se radi o prizemnim građevinama razvrstane u podskupinu ZPS3 s ravnim krovom kod kojih je strop ujedno i krovna konstrukcija, sukladno *Prilogu 1 Tablici 1. Točki 1.1* navedenog Pravilnika zahtjev za otpornost na požar nosive konstrukcije za ZPS3 je R30. Taj zahtjev za nosivost (R) odnosi se na grede (primarne AB nosače i/ili drugu nosivu konstrukciju) koje nose sustav pokrova neprohodnog ravnog krova zgrade.

Komponente samog ravnog krova u pogledu razreda reakcije na požar moraju zadovoljiti sve uvjete kako je to propisano *Prilogom 2 Tablica 7. Krovovi* spomenutog Pravilnika.

Način izvođenja i primjene stakla i lima kao pokrova bez dodatne izolacije kod izgradnje budućih građevina ne može se generalizirati. Nadležne inspekcije zaštite od požara prilikom provođenja postupka uvida u Glavni projekt, a koji se provode temeljem posebnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja, očitovat će za svaki pojedini slučaj.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- naslovu
- pismohrana, ovdje