



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 214-02/18-21/4
URBROJ: 511-01-208-18-2
Zagreb, 18. siječnja 2018.

FLAMIT D.O.O.
n/p dir. Željko Mužević

DIJANIĆA JURJA 24A
10430 Samobor

PREDMET: Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15), tumačenje,
- dostavlja se

Veza: Vaš dopis od 15.1.2017.

Poštovani,

u Vašem dopisu zatražili ste tumačenje odredbi predmetnog Pravilnika a koje se odnose na razred reakcije na požar toplinske izolacije u konstrukciji podova (Tablica 6 Prilog 2 navedenog Pravilnika). U Tablici su dani zahtjevi razreda reakcije na požar za klasificirani sustav podnih konstrukcija, ali i za tipske komponente za pojedine ZPS.

Uvidom u dostavljeni dopis, na Vaš upit dajemo sljedeće tumačenje:

Kod izvedbe podnih konstrukcija toplinska izolacija može biti razreda reakcije na požar E (EPS, XPS) za sve podskupine zgrada (ZPS), uz uvjet da je nosiva podna konstrukcija razreda reakcije na požar A2 propisane otpornosti na požar (armirano-betonska ploča), te da se iznad toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije na požar A2 (cementna glazura i slično), odnosno, da ne postoji mogućnost izravnog prijenosa požara na toplinsku izolaciju.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- ① Naslovu,
- PU-svima, Inspektorat unutarnjih poslova, na znanje,
- MUP Inspekcija ZOP-a-svima, na znanje,
- HUZOP, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/XII,
- pismohrana, ovdje